



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕД П И С А Н И Е

«28» апреля 2021 г.

№ РП-416-925-о

с. Самашки

17 час.00 мин.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района.

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Шапиев Ибрагим Шапиевич – государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно распоряжения от 01.04.2021 № РП-416-925-о, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора А.М. Израйиловым в присутствии Базаевой Миланы Лечиевны, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.	Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.	до 15.06. 2021г.

На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района, предписываются устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Предписание выдал:
государственный инспектор отдела
общепромышленного и горного надзора
по Чеченской Республике



И.Ш. Шапиев

С предписанием проверки ознакомлен(а): Базаева Милана Лечиевна
аведующий МБДОУ «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-
Мартановского муниципального района

«28» апреля 2021 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

с. Самашки
(место составления акта)

« 28 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ РП-416-925-о

По адресу/адресам: 366602, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Самашки, ул. С. Гилимханова, д. 8.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора А.М. Израйилова № РП-416-925-о от 01.04.2021
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)


Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 28.04.2021г. с 10 час. 00 мин. до 28.04.2021г. 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день /6 часов
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Базаева М.Л.  28.04.2021, 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шапиев Ибрагим Шапиевич

- государственный инспектор отдела общепромышленного

и горного надзора по Чеченской Республике.

(Ф.И.О., (последнее при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Базаева Милана Лечиевна

заведующий

(Ф.И.О., (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение «Детский сад «Ясин» с. Самашки» Ачхой-Мартановского муниципального района, эксплуатирует сеть газопотребления, (котельную) с нарушениями требований технического регламента, а именно.

1. Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № РП-416-925-о
от 28.04.2021 г.

Подпись лица, проводившего проверку 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Базаева Милана Лечиевна
заведующий

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)